



EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC type-examination certificate
Attestation d'examen CE de type

Bescheinigungs-Nr.: 08/208/AP 001/300404

Benannte Stelle: TÜV CERT-Zertifizierungsstelle des
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
Kenn-Nr. 0032

Bescheinigungsinhaber: ACLA Werke GmbH
Frankfurter Straße 142-190
D-51065 Köln

Antragsdatum: 21.10.98

Hersteller: siehe Bescheinigungsinhaber

Produkt, Typ: Aufsetzpuffer mit nichtlinearer Kennlinie
Gruppe A 300404

Prüflaboratorium: Prüflabor Sicherheit technischer Systeme

Datum und Nummer des Prüfberichtes: 98/PM31480 vom 21.12.98

EG-Richtlinie: Aufzugsrichtlinie 95/16/EG

Prüfergebnis: Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang Seite 1 zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie

Ausstellungsdatum: 21.12.98

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle für Maschinen, Aufzugs- und Fördertechnik des TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

Der Leiter

(Rosin)



DAR-Reg.-Nr.: ZLS-ZE-136/97
 Kenn-Nr. der benannten Stelle:
 0032



EC type-examination certificate

Certificate no. : 08/208/AP 001/300404

Certifying authority: TÜV CERT-Certification Agency of
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
Identification no. 0032

Certificate holder: ACLA-WERKE GmbH
Frankfurter Straße 142-190
D-51065 Köln

Date of application: 21.10.98

Manufacturer: see certificate holder

Product, type: Lift buffer with non-linear characteristic curve
group A 300404

Test laboratory: Test Laboratory Safety of Technical Systems

Date and no. of test report: 98/PM31480 dated 21.12.98

EC directive: Lift directive 95/16/EG

Test result: The safety component complies with the fundamental safety and health requirements of the directive for the range of application fixed on page 1 of the annex to this EC type-examination certificate.

Date of issue: 21.12.98

TÜV CERT-Certification Agency for machines, lift engineering and material handling of TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

The Manager

(Rosin)



DAR REG. No.: ZLS-ZE-136/97
 Identification no. of the certifying body:
 0032


Anhang zur EG Baumusterprüfbescheinigung Nr. 08/208/AP 001/300404 vom 21.12.98
1. Erforderliche Angaben

- 1.1 Aufsetzpuffer Gruppe A
 1.2 Anwendungsbereich: Einsatz bei Aufzügen nach EN 81-1/2
 1.3 Zulässige Massen in Abhängigkeit der max. Nenngeschwindigkeit
 Auftreffgeschwindigkeit = 1,15 x maximale Nenngeschwindigkeit

max. Nenngeschwindigkeit	1 m/s	0,7 m/s	0,4 m/s
max. Masse	5156 kg	6056 kg	7353 kg
min. Masse	855 kg	855 kg	823 kg

- 1.4 Umgebungsbedingungen laut Herstellerangaben
 1.4.1 Temperaturbereich: -40°C bis +80°C, Dauereinsatz: +15°C bis +50°C
 1.4.2 Feuchtigkeit: max. 75% rel. Luftfeuchte bei Raumtemperatur, dauerhaften Wasserkontakt vermeiden
 1.4.3 Verschmutzung: öl- und fettbeständig, vor Säuren und Laugen (Reinigungsmittel) schützen

2. Hinweis

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet werden.

3. Erkennungsmerkmale des Aufsetzpuffers (informativ)

- äußere Abmaße des Aufsetzpuffers: Ø 220 mm x 80 mm
- Grundplatte aus Metall
- zur Identifizierung des zugelassenen Baumusters erforderliche Angaben auf dem Sicherheitsbauteil: AP 001/300404

Dieser Anhang ersetzt den Anhang vom 21.12.98. Geändert wurden die Umgebungsbedingungen entsprechend Herstellerangaben, gelöscht wurde die Spalte 0,63 m/s von 1.3. Die Erkennungsmerkmale des Puffers wurden ergänzt.
 Datum und Nummer des Prüfberichts: 03 YMA 550542 vom 25.06.03

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
 für Aufzugs- und Fördertechnik
 der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

Der Leiter

(Rosin)

Kenn-Nr. der benannten Stelle: 0032

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
 Rechtsnachfolger der benannten Stelle des
 TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

Bedingungen für das Führen des Zertifikates

Dieses Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und das angegebene Produkt. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.
 Bei Änderungen am geprüften Produkt ist die Zertifizierungsstelle umgehend zu verständigen.
 Bei Änderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an die Zertifizierungsstelle zurückzugeben.
 Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänzt werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.
 Wenn gesetzliche Grundlagen es erfordern, erhält die Zertifizierungsstelle das Recht, auf Kosten des Antragsstellers mindestens einmal jährlich eine Fertigungskontrolle durchzuführen.


Annex to the EC type-examination certificate no. 08/208/AP 001/300404 dated 21.12.98
1. Data required

- 1.1 Lift buffer group A
 1.2 Field of application: Use in lifts as per EN 81-1/2
 1.3 Admissible masses depending on max. nominal speed
 Impact speed = 1,15 x max. nominal speed

max. nominal speed	1 m/s	0,7 m/s	0,4 m/s
max. mass	5156 kg	6056 kg	7353 kg
min. mass	855 kg	855 kg	823 kg

- 1.4 Environmental conditions as per manufacturer's specification
 1.4.1 Temperature range: from -40°C to +80°C, continuous use: from +15°C to +50°C
 1.4.2 Humidity: max. 75% relative humidity of the air with room temperature, avoid permanent contact with water
 1.4.3 Contamination: resistant to oil and grease, protection against acids and lye solution (detergents) necessary

2. Remark

The EC type-examination certificate is only valid together with the corresponding annex.

3. Identification features of the lift buffer (for information only)

- outside dimensions of the lift buffer: Ø 220 mm x 80 mm
- basic plate of metal
- necessary marking on the safety elements for the identification of the admissible specimen: AP 001/300404

This annex replaces the annex dd. 21.12.98. The environmental conditions have been modified according to the manufacturer's data, the column 0,63 m/s of 1.3 has been deleted. The identification marks have been completed.

Date and no. of test report: 03 YMA 550542 dd. 25.06.03

TÜV CERT-Certification Agency
 for lift engineering and material handling
 of TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

The Manager

(Rosin)

Identification no. of the certifying body: 0032

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
 Legal successor of the certifying body of
 TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

Conditions for holding this certificate

This certificate is solely valid for the company and product specified overleaf. It can only be transferred to third parties by the certifying authority. In case of modifications of the tested product the certifying authority must be informed immediately. In case of modifications and expiration of validity the original certificate must be returned to the certifying authority immediately. The certifying authority decides if the certificate can be supplemented or whether a new certification is required.
 If legal provisions make it necessary, the certifying authority is entitled to carry out a production control at least once a year at the expense of the applicant.